合肥公交集团第四批充电站张洼充电站光储系统建设项目招标文件补疑
2024BFFAZ00456

1.招标项目能否提供相关初设的相关资料；

答：该项目无初步设计。

2.招标项目建设内容包不包括新建光伏车棚，如利用原有充电停车棚，能否提供原车棚建设图纸、利用屋面图纸及相关荷载报告；

答：该项目不包括新建车棚，光伏建设于张洼停保场新建充电站大棚顶部，充电站目前正在建设中，预计充电大棚5月可建设完毕，可以提供车棚设计图纸及荷载报告，详见工程补图。

3.招标项目能否提供配电房配电资料；

答：光储并网配电房为场区现有配电房，位于场区入口保安室旁，投标人可自行组织勘测。

4.储能柜里布设消防配置是否有要求；

答：储能柜内部消防配置按照相关标准合规配置，需确保应急处置需求。

5.能否提供本项目的清单

答：项目清单编制须结合项目实际，依据招标文件第五章供

货要求内容由投标人自行编制。

6.招标文件第五章供货要求的“八、报价要求”中的“(一)投标报价:1.本项目采用总价报价，投标报价包含但不限于本项目中标后所有设计及图审费用、施工费用、人工费、材料费、机械费，管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金、一定范围内的风险等全部费用。”**现变更为：**

“(一)投标报价:1.本项目采用总价报价，投标报价包含但不限于本项目中标后所有设计费用、施工费用、人工费、材料费、机械费，管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金、一定范围内的风险等全部费用。”

招标人名称：合肥公交集团有限公司

地址：合肥市瑶海区和平路 272 号

联系人：张工

联系方式：0551-64487489

招标代理：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地址:合肥市滨湖新区南京路 2588 号(徽州大道与南京路交口)六楼

联系人：张工

联系方式：0551-66223196、66223831

2024 年 3 月 25 日

安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 业务专用章 (1)